

УЗГОДЖУЮ
в.о. Директора з ремонтів та
інвестицій
Генадій ГОНЧАРОВ
«___» _____ 2025р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на модернізацію та підключення до АСКОЕ комерційного вузла обліку
електричної енергії ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ», ДОЦ "Чайка",
м.Запоріжжя, вул. Ленська, буд. 5.

ЕІС – код площадки комерційного обліку 62Z3778743243049

1. Вузол обліку електричної енергії повинен відповідати вимогам законодавства України, ПУЕ, Закону України "Про ринок електричної енергії", Кодексу комерційного обліку електричної енергії (ККОЕЭ), Кодексу систем розподілу (КСР), Правилам роздрібного ринку електричної енергії та іншим нормативним документам.
2. Необхідно виконати проектування, узгодження проекту, закупівлю обладнання, згідно проекту, монтаж та налагодження обладнання, введення в експлуатацію.
3. При проектуванні врахувати:
 - a. Дозволена потужність ДОЦ "Чайка", м. Запоріжжя, вул. Ленська, буд. 5 ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» становить – 290 кВт рівень напруги – 6кВ (група «а», згідно Кодексу Комерційного Обліку Електроенергії).
 - b. Для забезпечення безперешкодного доступу для зняття показань та обслуговування, вузол обліку розмістити в окремій шафі в приміщенні ТП-1506, місце встановлення узгодити з АТ «Запоріжжяобленерго».
 - c. Лічильник встановити типу А1800 або SL7000/761 (версії прошивки 7.31) (стандартизація та уніфікація, сумісність з АСКОЕ ДСС).
 - d. Передача інформації та доступ до лічильника з АСКОЕ ДСС та АСКОЕ ППКО – через мобільний зв'язок двох незалежних операторів з розділенням доступу у часі використання каналу зв'язку (стандартизація та уніфікація, сумісність з АСКОЕ ДСС).
 - e. Інформаційний обмін з лічильником повинен забезпечуватись на основі інтерфейсу RS-422/485 (стандартизація та уніфікація, сумісність з АСКОЕ ДСС).
 - f. У складі технічного засобу середнього рівня повинен використовуватися GSM маршрутизатор TELTONIKA TRB245 (та для нього зовнішня антена

MOBILE MAGNETIC SMA ANTENNA Order code: PR1KS210).

(стандартизація та уніфікація, сумісність з АСКОВЕ ДСС).

Головний енергетик

Олександр ШАПОШНИКОВ

Начальник УРЕЕО

Сергій ЛАШКО

Головний фахівець УТЕ

Сергій БОГДАН

Начальник БАСУТП

Олександр ЮШКО

Начальник соцвідділу

Олексій НЕНОВ

Головний інженер соцвідділу

Віктор КУРОПАТА